

第二種圧力容器点検記録

検査日	年	月	日	検査者氏名			
点検項目	点検内容		状態の良否		異常の有無		状態と措置
本体の損傷	腐食、漏れ、変形		良	否	有	無	
蓋の締め付けボルトの摩耗の有無	腐食、漏れ、緩み、変形		良	否	有	無	
管及び弁の損傷の有無	腐食、漏れ		良	否	有	無	

検査日	年	月	日	検査者氏名			
点検項目	点検内容		状態の良否		異常の有無		状態と措置
本体の損傷	腐食、漏れ、変形		良	否	有	無	
蓋の締め付けボルトの摩耗の有無	腐食、漏れ、緩み、変形		良	否	有	無	
管及び弁の損傷の有無	腐食、漏れ		良	否	有	無	

検査日	年	月	日	検査者氏名			
点検項目	点検内容		状態の良否		異常の有無		状態と措置
本体の損傷	腐食、漏れ、変形		良	否	有	無	
蓋の締め付けボルトの摩耗の有無	腐食、漏れ、緩み、変形		良	否	有	無	
管及び弁の損傷の有無	腐食、漏れ		良	否	有	無	

※1年毎に1度、定自主点検を行う必要があります。1年を超える期間使用しない第二種圧力容器の当該使用しない期間においてはこの限りではありません。

※点検記録は3年間保存しなければなりません。